

## Checkliste Verkehrswege

1.	Technische Anforderungen im Außenbereich	Ja (erfüllt)	Nein (nicht erfüllt)
1.01	Werden die Verkehrswege, Parkplätze, Treppen, Gebäudeein- und Ausgänge bei Schnee oder Glätte geräumt bzw. gestreut? ( <i>Abschnitt 6 Absatz 2 ASR A1.5</i> )		
1.02	Sind die Verkehrswege ausreichend beleuchtet? <ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 lx Fußwege</li> <li>• 10 lx betriebliche Parkplätze</li> <li>• 10 lx Verkehrswege in Bahnanlagen bei Eisenbahnen</li> <li>• 20 lx Bahnüberwege</li> </ul> weitere Mindestwerte der Beleuchtungsstärke siehe ( <i>Abschnitt 5 Absatz 4 ASR A1.8 und Anhang 2 ASR A3.4</i> )		
1.03	Weisen die Verkehrswege eine ebene und trittfeste Oberfläche auf? (kein lockerer/ loser Untergrund; nicht ausreichend befestigter Gleisüberweg) ( <i>Abschnitt 4.1 Absatz 5 ASR A1.8</i> )		
1.04	Ist der Bodenbelag rutschhemmend? (mindestens rutschhemmende Bodenbeläge der Bewertungsgruppe R10 mit Verdrängungsraumkennzahl V4 oder Bewertungsgruppe R11) ( <i>Abschnitt 4 Absatz 3 und Anhang 2 ASR A1.5</i> )		
1.05	Sind die Treppen sicher zu begehen? (rutschhemmende Trittlflächen; gleichmäßige und ausreichende Stufenbreite, -tiefe) ( <i>Abschnitt 4.5, ASR A1.8</i> )		
1.06	Sind Handläufe an Treppen vorhanden? (ab drei Treppenstufen ist mindestens ein Handlauf vorzusehen) ( <i>Abschnitt 3.7, Abschnitt 3.8, Abschnitt 4.5 Absatz 10 ASR A1.8</i> )		
1.07	Besteht die Gefahr des Herunterfallens, Hineinfallens oder Versinkens in Stoffen entlang der Verkehrswege? ( <i>Abschnitt 4.1 Absatz 6 ASR A1.8</i> )  Werden dagegen als Schutz Umwehrungen eingesetzt? ( <i>Abschnitt 5.1 ASR A2.1</i> )		
1.08	Sind die Verkehrswege frei von Stolperstellen? (keine Löcher, Rillen oder große Aufkantungen) ( <i>Abschnitt 4 Absatz 3 ASR A1.5</i> )		
1.09	Sind die Bodenöffnungen (Luken, Schächte, Gruben) durch Umwehrungen oder Abdeckungen gesichert? ( <i>Abschnitt 5.2 ASR A2.1</i> )		
1.10	Ergeben sich durch die Abdeckungen von Bodenöffnungen Stolpergefahren? ( <i>Abschnitt 5.2 Absatz 2 ASR A2.1</i> )		
1.11	Sind die Verkehrswege frei von Hindernissen? ( <i>Abschnitt 5 Absatz 3 ASR A1.8</i> ) (keine abgestellten Werkzeuge, keine herumliegenden Kabel, keine herumliegenden Arbeitsmittel, kein Müll oder Abfall, keine ausgelaufenen Flüssigkeiten, keine Wasserlachen durch stehendes Regenwasser)		
1.12	Sind bei Hindernissen und Gefahrstellen auf dem Verkehrsweg Kennzeichen angebracht? ( <i>Abschnitt 4.4 Absatz 1 ASR A1.8</i> ) (Warnschilder, Sicherheitsmarkierungen z.B. an Arbeitsbühnen neben den Gleisen)		

## Checkliste Verkehrswege

1.	Technische Anforderungen im Außenbereich	Ja (erfüllt)	Nein (nicht erfüllt)
1.13	Sind die Verkehrswege für Fußgänger ausreichend breit? <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0,90 m (bis 5 Benutzer)</li> <li>• 1,00 m (bis 20 Benutzer)</li> </ul> weitere Regelung siehe ( <i>Abschnitt 4.2 ASR A1.8</i> )		
1.14	Ist Fußgängerverkehr von Fahrzeugverkehr – entsprechend der Gefährdung – getrennt und gekennzeichnet? ( <i>Abschnitt 4.4 ASR A1.8</i> )		
1.15	Sind die Verkehrswege bedarfsgerecht angelegt und als solche gekennzeichnet? ( <i>Nummer 1.8 Anhang ArbStättV</i> )		

2.	Technische Anforderungen im Innenbereich	Ja (erfüllt)	Nein (nicht erfüllt)
2.01	Ist im Eingangsbereich eine Sauberlaufzone vorhanden? (über die gesamte Durchgangsbreite und mindestens 1,5 m in Laufrichtung z.B. rutschsichere Sauberlaufmatten)  Sind die Sauberlaufzonen gegen Verrutschen gesichert und bilden diese keine Stolpergefahren? ( <i>Abschnitt 6 Absatz 3 ASR A1.5</i> )		
2.02	Ist der Bodenbelag rutschhemmend? (mindestens rutschhemmende Bodenbeläge der Bewertungsgruppe R9) ( <i>Abschnitt 4 Absatz 3 und Anhang 2 ASR A1.5</i> )		
2.03	Sind die Treppen sicher zu begehen? (rutschhemmende Trittschichten; gleichmäßige und ausreichende Stufenbreite, -tiefe) ( <i>Abschnitt 4.5 ASR A1.8</i> )		
2.04	Sind Handläufe an Treppen vorhanden? (ab drei Treppenstufen ist mindestens ein Handlauf vorzusehen) ( <i>Abschnitt 3.7, Abschnitt 3.8, Abschnitt 4.5 Absatz 10 ASR A1.8</i> )		
2.05	Sind die Verkehrswege ausreichend beleuchtet? <ul style="list-style-type: none"> <li>• 50 lx auf Verkehrsflächen und Fluren,</li> <li>• 100 lx im Bereich von Absätzen und Stufen</li> </ul> weitere Mindestwerte der Beleuchtungsstärke siehe ( <i>Abschnitt 5 Absatz 4 ASR A1.8 und Anhang 1, ASR A3.4</i> )		
2.06	Sind die Verkehrswege frei von Stolperstellen? (keine Löcher, Rillen oder große Aufkantungen) ( <i>Abschnitt 4 Absatz 3 ASR A1.5</i> )		
2.07	Sind die Bodenöffnungen (Luken, Schächten, Gruben) durch Umwehrungen oder Abdeckungen gesichert? ( <i>Abschnitt 5.2 ASR A2.1</i> )		
2.08	Ergeben sich durch die Abdeckungen von Bodenöffnungen Stolpergefahren? ( <i>Abschnitt 5.2 Absatz 2 ASR A2.1</i> )		

## Checkliste Verkehrswege

2.	Technische Anforderungen im Innenbereich	Ja (erfüllt)	Nein (nicht erfüllt)
2.09	Sind die Verkehrswege frei von Hindernissen? ( <i>Abschnitt 5 Absatz 3 ASR A1.8</i> ) (keine abgestellten Werkzeuge, keine herumliegenden Kabel, keine herumliegenden Arbeitsmittel, kein Müll oder Abfall, keine ausgelaufenen Flüssigkeiten)		
2.10	Sind bei Hindernissen und Gefahrstellen auf dem Verkehrsweg Kennzeichen angebracht? (Warnschilder, Sicherheitsmarkierungen z.B. an Arbeitsbühnen neben den Gleisen) ( <i>Abschnitt 4.4 Absatz 1 ASR A1.8</i> )		
2.11	Sind zwischen Türen und Treppen ausreichende Abstände vorhanden? Der Mindestabstand zwischen einer Tür und einer Treppe beträgt 1 m, bei aufschlagener Tür mindestens 0,5 m. ( <i>Abschnitt 4.2 Abbildung 2, ASR A1.8</i> )		
2.12	Sind die Verkehrswege ausreichend breit? <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0,90 m (bis 5 Benutzer)</li> <li>• 1,00 m (bis 20 Benutzer)</li> </ul> weitere Regelung siehe ( <i>Abschnitt 4.2 ASR A1.8</i> )		
2.13	Ist Fußgängerverkehr - entsprechend der Gefährdung - von Fahrzeugverkehr getrennt? ( <i>Abschnitt 4.4 ASR A1.8</i> )		
2.14	Sind die Verkehrswege bedarfsgerecht angelegt und als solche gekennzeichnet? ( <i>Nummer 1.8 Anhang ArbStättV</i> )		
2.15	Sind die Verkehrswege zu den Ausgängen der Kombibüros frei von jeder Möblierung?		

3.	Technische Aspekte bei der Planung von Gebäuden und Wegen	Ja (erfüllt)	Nein (nicht erfüllt)
3.01	Werden die Lichtschalter vor allem neben den Türen und an Eingängen angebracht, sodass zusätzliche Wege vermieden werden?		
3.02	Sind die Verkehrswege möglichst geradlinig und gut überschaubar geplant und angelegt? ( <i>Abschnitt 4.1 Absatz 2 ASR A1.8</i> )		
3.03	Sind, wenn möglich, für Fußgänger/Fußgängerinnen und Fahrzeuge getrennte Wege vorgesehen diese dementsprechend gekennzeichnet? ( <i>Abschnitt 4.3, Abschnitt 4.4 ASR A1.8</i> )		
3.04	Sind die geplanten Böden leicht zu reinigen? ( <i>Abschnitt 8 ASR A1.5</i> )		
3.05	Sind die geplanten Treppen ausreichend breit und mit Handläufen versehen? ( <i>Abschnitt 4.2, Abschnitt 4.5 Absatz 10 ASR A1.8</i> )		
3.06	Sind die Gefahrstellen und Notausgänge auch bei Stromausfall sichtbar beleuchtet? ( <i>Abschnitt 4 Absatz 9, Abschnitt 5.1 Absatz 7 ASR A1.3</i> )		

## Checkliste Verkehrswege

4.	Organisation	Ja (erfüllt)	Nein (nicht erfüllt)
4.01	Liegen im Unternehmen Informationen über Sturz-, Rutsch- und Stolperunfälle („Unfallzahlen“) vor?		
4.02	Tragen alle Beschäftigten für ihren Arbeitsbereich geeignetes Schuhwerk?		
4.03	Gibt es Anweisungen für Beschäftigte, dass auf Treppen immer der Handlauf zu benutzen ist?  Sind den Beschäftigten diese Anweisungen bekannt und werden sie umgesetzt?		
4.04	Gibt es Anweisungen für Beschäftigte, dass Stolperfallen beseitigt oder gemeldet werden sollen?  Werden diese Anweisungen umgesetzt?		
4.05	Ist die Beseitigung von sonstigen Hindernissen z. B. ausgelaufenen Flüssigkeiten, Wasserlachen durch stehendes Regenwasser geregelt?  Kennen die Beschäftigten diese Regelung und wissen sie ggf. wo Bindemittel zu finden sind?		
4.06	Stehen beim notwendigen Versetzen von schweren oder sperrigen Gegenständen Transporthilfsmittel bereit?		
4.07	Sind die Transportwege, die mit schweren und sperrigen Gegenständen begangen werden, frei von Stolperstellen?		

5.	Persönliches Verhalten	Ja (erfüllt)	Nein (nicht erfüllt)
5.01	Tragen Sie passendes Schuhwerk?  Weisen Sie Ihre Kollegen auf das Tragen von passenden Schuhen oder offenen Schnürsenkel hin?		
5.02	Schalten Sie sofern notwendig die Beleuchtung auf den Verkehrswegen ein?		
5.03	Beseitigen Sie offensichtliche Stolperfallen oder melden Sie diese?		
5.04	Gehen Sie bewusst und sind Ihnen Unebenheiten oder Besonderheiten des Untergrunds bekannt?  Vermeiden Sie beim Gehen die Nutzung Ihres Smartphones?		
5.05	Nutzen Sie Hilfsmittel beim Transport von schweren und sperrigen Gegenständen?		
5.06	Achten Sie beim Transport von Gegenständen darauf, dass Ihre Sicht auf den Weg frei bleibt?		
5.07	Nutzen Sie bewusst die Sauberlaufmatte in den Eingangsbereichen beim schlechten Wetter?		